



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



Dodatečná informace č. 3

Identifikační údaje o zadavateli a veřejné zakázce:

Název zadavatele	Obec Břežany II
Sídlo zadavatele Identifikační číslo	Břežany II, č.p. 32, Český Brod, PSČ: 282 01
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zadavatele	Tomáš Brázda, starosta obce Břežany II 00235288
Název veřejné zakázky	Mateřská škola Břežany II

Obec Břežany II jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Mateřská škola Břežany II**“, **evidenční číslo zakázky: 478467** obdržela dne 8.10. 2014 žádost o dodatečné informace ve shora citované veřejné zakázce.

Dotaz dodavatele č. 1:

Ve výkazu výměr stavební části jsou v oddíle 7681 – dveře vnější plastové – položky 106 a 106 a dveře vnější plastové s požární odolností EW 15-C3, ale v projektové dokumentaci ve výpisu prvků jsou tyto dveře uváděny bez požární odolnosti. Která z uvedených informací je platná?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

V rámci odpovědí na dotaz dodavatele provádí zadavatel v projektové dokumentaci následující úpravu:


Dveře do m.č. 0.02, označení 105L, 1100/1970 mm budou v provedení jako exteriérové plné plechové s tepelněizolační výplní, bílé, exteriér folie imitace dřeva, EW15-C3, kování dle specifikace tabulkové přílohy DPS.

S ohledem na úpravu v projektové dokumentaci zadavatel informuje dodavatele, že provádí změnu termínů v podání nabídek a otevírání obálek v předmětném zadávacím řízení:

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí dne 23.10.2014 v 9:00 hod.

Dne 23.10.2014 v 9:05 hodin budou v sídle Zadavatele (Obec Břežany II, obecní úřad, č.p. 32, 282 01 Břežany II) otevírány obálky s nabídkami uchazečů.

V Břežanech II dne 10.10.2014



Tomáš Brázda
starosta obce

