

Informativní schůzka ke stavbě

VODOVOD A KANALIZACE

5. 9. 2024



Choteč

INFORMACE K VÝSTAVBĚ OPTICKÉ SÍTĚ

➤ Kdo to řídí:

Pavel Koubík
Stavbyvedoucí


 602 123 406

SITEL, spol. s r.o.
Nad Elektrárnou 1526/45
106 00 Praha 10

➤ Jaké jsou dohodnuté termíny:

Zahájení stavby v obci:	26.8.2024
První připojení:	28.2.2025
Ukončení stavby:	30.6.2025

Dohodnuté termíny prvních třech částí výstavby viz. obrázky.



KDE JSME



- ✓ MÁME VYBRANÝ PŘÍSPĚVEK OD OBČANŮ - **DĚKUJEME !**
- ✓ MÁME VYŘÍZENOU ŽÁDOSTI O DOTACI NA KANALIZACI I VODOVOD
- ✓ MÁME VYSOUTĚŽENÝ STAVEBNÍ DOZOR A ZA SEBOU „ 0“ KONTROLNÍ DEN
- ✓ MÁME PŘIPRAVENÝ PRVNÍ HARMONOGRAM PRACÍ & **TERMÍN PŘEDÁNÍ STAVBY**
- ✓ PŘIPRAVUJEME ÚVĚR PRO DOFINANCOVÁNÍ STAVBY

PŘEDSTAVENÍ DODAVATELE STAVBY

Stavební firma: Stavitelství Řehoř s.r.o.



Ing. Jakub Matyáš (výrobní ředitel)

email: matyas@stavitelstvirehor.cz



Petr Honisch (hlavní stavbyvedoucí)

tel.: 603 584 642

Technický dozor: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.



Ing. Stanislav Staněk (technický dozor)

tel.: 775 234 003

CO BUDE

- PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ SITEL „OPTICKÁ SÍŤ „část č.2“ (09/2024)
- PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ SITEL „OPTICKÁ SÍŤ „část č. 1“ (10/2024)
- DOHODNUTÉ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ V&K (21.10. 2024)
- PŘEDPOKLÁDANÉ DOKONČENÍ STAVBY V&K (6 / 2026)


HARMONOGRAM PRACÍ V&K

<u>Choteč -vodovod</u>		2024											
<u>a kanalizace</u>													
Hlavní řady kanalizace		říjen				listopad				prosinec			
Řad	Délka												
A -výtláčný	1 926,49												
I	805,40												
I	47,00												
I	301,10												
I-1	39,30												
I-2	145,10			21.10.									
I-2-1	171,30												
I-3	266,00												
I-3	195,10												
I-3-1	53,70												
I-4	85,60												
I-5	175,90												
I-5	319,50												
I-5-1	157,20												
I-6	325,50												
I-6	245,10												
I-6-1	29,90												
I-6-2	15,60												
I-6-3	79,10												
I-7	65,20												
Gravitační kanalizace													
STOKA A	142,70												
Hlavní řady vodovod		říjen				listopad				prosinec			
a	873,20												
b	2 250,70												
b-1	37,60												
b-2	147,50			21.10.									
b-2-1	157,40												
b-3	458,90												
b-3-1	19,20												
b-4	86,90												
b-5	494,00												
b-5-1	162,30												
b-6	545,90												
b-6-1	36,90												
b-6-2	16,80												
b-6-3	79,00												
b-7	65,00												




HARMONOGRAM PRACÍ V&K

ETAPA: I -2 B - 2
21.10.24 - 8.11.24



HARMONOGRAM PRACÍ V&K


ETAPA: I -2-1 B -2-1
4.11.24 - 22.11.24



HARMONOGRAM PRACÍ V&K

ETAPA: I - 4 B - 4
18.11.24 - 29.11.24

SO 03 - TLAKOVÁ KANALIZACE
TLAKOVÝ ŘAD "I-4"
PE100 SDR11 d63x5,8 mm, dl. 85 m
SO 05 - VODOVODNÍ ŘADY
VODOVODNÍ ŘAD "b-4"
PE100 SDR11 d90x8,2 mm, dl. 87 m



„SRDCE“ DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKY

Kalové čerpadlo PRESSKAN® 400 V / 3-fáze + plný servis

- Vysoká odolnost
- Dlouhá životnost
- Levné náhradní díly

Vřetenové kalové čerpadlo je mistrem v čerpání **splaškových** a **kalových** vod. Překážkou pro něj není ani tráva, sláma nebo slupky od ovoce či zeleniny. Hravě si také poradí s pevnými částicemi zrnitosti do 5 mm jako je například jíl, hrubý prach či písek.

Kalové čerpadlo není žádné ořezávatko! Robustní konstrukce a kvalitní materiál (proklik na detailní popis) zaručují jeho **vysokou odolnost**, takže umí zabrat i ve ztížených podmínkách. Čerpadla jsou také vybavena speciálním řezacím zařízením, pro které nejsou překážkou ani předměty, které se mohou nahodile objevit v čerpacích jímkách tlakové kanalizace. Jde například o textilie bez umělých vláken.

Pokud přeci jen dojde k poruše, nevěšte hlavu. Čerpadlo je **snadno opravitelné** i **snadno demontovatelné**. Náhradní díly i servis vám v případě potřeby zajistíme.

Čerpadla 1½" NP-S jsou vyráběna s připojovacím napětím **3 x 400V** nebo **230V**. Obě provedení jsou vzájemně kompatibilní v tlakové síti.

Katalogové číslo: PRESSKAN-400V

Materiál

Nerezová ocel

- plášť a rotor motoru
- řezací zařízení
- spojovací materiál
- hydraulika (kromě těla startotu hydrauliky)

Litina

- štíty motoru
- sací těleso čerpadla
- vytlačné těleso čerpadla

Polyethylen

- obtoky čerpadla



KONEC

DĚKUJEME ZA POZORNOST