Městský úřad Frýdlant
odbor stavebního úřadu a životního prostředí

nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. +420 488 886 111

Spis.zn.: 4946/2024/OSUZP/Kun
Č.j.: **PDMUFT 32234/2026**
MUF 4946/2024/OSUZP/4/Kun - zah.
Vyřizuje: Ing.Hana Kunclová
Tel.: 488 886 904
E-mail: hana.kunclova@mu-frydlant.cz

Ve Frýdlantě dne 5.11.2026

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Frýdlantská vodárenská společnost,a.s., IČO 25496565, Zahradní č.p. 768, 464 01 Frýdlant, kterou zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., IČO 47116901, Nábřežní č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

(dále jen "stavebník") dne 20.6.2024 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla dle §15 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"):

Turów IV - Frýdlant-SO 04.3 Dostavba řadů Saň a Loučná

na pozemku st. p. 266, parc. č. 2295, 2298, 2189, 2311, 1947/1, 2299, 2312, 1931/1, 1934/3, 1939/1, 1982, 1934/1, 989, 988/1, 1107, 2363 v katastrálním území Andělka. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Identifikátor kraje	CZ051
Název kraje	Liberecký
Identifikátor obce	564494, 564311
Název obce	Višňová, Pertoltice
Identifikátor katastrálního území	782572, 782599, 782564, 719498
Názvy katastrálních území	Předlánce, Višňová u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Dolní Pertoltice
Vodní tok	Smědá (IDVT 10100084), Bulovský potok (IDVT 10185654
Vodní útvar povrchových vod	LNO_0280 Smědá od toku Sloupský potok po státní hranici
Vodní útvar podzemních vod	6413 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy
Přímé určení polohy - (souřadnice Y, X)	Y:687120, X: 951391.

Stavební objekty:

Stavební část:

- **SO 04-03 Dostavba rozváděcích řadů Saň a Loučná**
  - **VDJ Andělka -zvětšení akumulace 2 x 50 m3**
  - **Armaturní šachta Saň**
  - **Armaturní šachta Loučná**

Technologická část:

- **PS 04-03 VDJ Andělka-zvětšení akumulace 2 x 50 m3**

- **Armaturní šachta Saň**
- **Armaturní šachta Loučná**

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavba řeší zajištění zásobování pitnou vodou v případě poklesu hladiny podzemních vod, který se očekává v souvislosti s důlní činností na dole Turów. Objekty budou sloužit pro napojení nových nemovitostí v místní části Loučná a Saň, obec Višňová. Dále bude zvětšena akumulace stávajícího vodojemu VDJ Andělka na 2 x 50 m^3

Stavba obsahuje:

B.2.3.1 SO 4-03 - Dostavba rozváděčích řadů Saň a Loučná

Účelem navrhovaného stavebního objektu SO 4-03 je přivedení pitné vody z VDJ Andělka (345,90/343,20 m.n.m.) do obcích Saň a Loučná, které doposud nejsou napojeny na rozvod pitné *vody. U místních* zdrojů (vlastní studny u jednotlivých nemovitostí) v obcích Saň a Loučná se očekává snížení hladiny podzemní vody a vydatnosti v důsledku těžby v dole Turów.

Jedná se o zcela nový stavební objekt. Začíná na jihozápadním okraji obce Andělka, kde nový vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní potrubí. Dále vodovodní řad bude veden v místní komunikaci a v nezpevněné části komunikace SUS III/0354 k odbočce do obce Loučná. V obci Loučná bude vodovodní řad veden v místní komunikaci. Do obce Saň bude veden vodovodní řad v pozemcích ostatní plocha - ostatní komunikace. Jedná se o částečně zpevněnou komunikaci, která je vedena mezi lesními pozemky. Tato komunikace je ve skutečnosti vedena i přes lesní pozemek parc.č. 990 k.ú. Andělka. V obci Saň bude umístěna armaturní šachta s redukčním ventilem a vodoměrem. Vodovodní řad 3-1-1 bude veden v komunikaci ve správě SUS IH/0355 Libereckého kraje. Komunikace bude po provedení pokládky vodovodního potrubí opravena v celé ploše i v celé skladbě komunikace včetně propustku. Pokládka vodovodního potrubí bude realizována převážně bezvýkopovou technologií - řízený protlak/podvrt.

B.2.3.2 SO 4-03 PS 4-03 - Zkapacitnění VDJ Andělka

Stávající vodojem Andělka bude zkapacitněn na velikost 2x 50 m^3. Stávající vodojem je realizován na pozemku parc.č. st.266 k.ú. Andělka ve vlastnictví obce Višňová. Před realizací nového vodojemu dojde k demolici stávajícího vodojemu.

Nový vodojem bude realizován formou stavebnicového systému jednotlivých prefabrikovaných železobetonových nádrží. Stavebně je objekt řešen jako sestava tří železobetonových podzemních segmentů a jednoho nadzemního objektu. Podzemní segmenty budou osazeny do otevřené svahované stavební jámy vedle sebe. Krajní segmenty budou sloužit jako vodárenské komory o akumulačním objemu 2x50m3. Střední objekt bude sloužit jako armaturní komora pro technologii. Nad vodárenskými nádržemi a armaturní komorou bude realizován vstupní objekt který bude zastřešen sedlovou střechou. Nad stropem podzemních nádrží bude realizován zatravněný násyp, jež bude po stranách vodojemu vysvahován ve sklonu 1:1,5 na původní terén. Vstup do vodojemu je řešen po železobetonovém schodišti vedoucímu ke vchodu do vstupního objektu. Areál vodojemu bude oplocen a vstup do areálu bude umožněn vstupní branou.

Nové zásobní potrubí, přívodní potrubí a potrubí vypouštění z vodojemu budou napojeny na stávající potrubí.! Provizorní zásobování pitnou vodou zajistí investor.

Technologická část

Přívodní potrubí - vodojem zásoben pitnou vodou ze stávajícího přívodního řadu, který přichází z ČS Ves (PE DN80). Přepojení do nového objektu bude provedeno prodloužením výše uvedeného potrubí (dodávka stavby). V objektu vodojemu, jmenovitě armaturní komoře, bude na přívodní potrubí instalován vodoměr *s* pulsním snímačem, předřazený lapač nečistot a uzavírací armatury. Rovněž bude proveden vývod pr vzorkovací a vypouštěcí kohoutek. Dále na přívodním potrubí bude provedeno rozdělení pomocí T-kusu potrubí bude zavedeno do obou komor. Tyto větve bude možné uzavírat pomocí šoupat DN80. C akumulačních nádrží bude potrubí zavedeno nad úrovní maximální hladiny (otevřený T-kus). Dále bude voda stékat vertikálním potrubím ke dnu nádrže a vodorovným potrubím bude odvedena na protilehlou stranu nádrže, kde bude potrubí rozdvojeno T-kusem a voda bude vytékat volnou výustí cca 0,35 m nade dnem. T[1] bude zajištěno minimálního víření sedimentů.

Odběrná potrubí z akumulačních komor budou DN 100, na vtokové straně budou osazeny vtokové koše. Před napojením na páteřní odvodné potrubí budou instalována šoupata DN100. Na potrubí bude osazen vzorkovací kohout DN15. Za uzávěry budou větve napojeny do páteřního potrubí T-kusem, Následně bude potrubí rozděleno do dvou větví a zredukováno na DN65 DN50, kde budou vodoměry s pulsními snímači na měření výstupního průtoku.

Za vodoměrem bude potrubí redukované do dvojice zásobních řadů:
- zásobní řad Andělka; Qmax=3,9 l/s PVC DN80
- zásobní řad Loučná, Saň; Qmax=3,6 l/s - PE DN100

Jednotlivé větve budou osazeny uzavíracími armaturami. Napojení na venkovní zásobní řad bude pomocí samosvorné příruby. Přepojení do nového objektu bude provedeno prodloužením výše uvedených potrubí (dodávka stavby).
Bezpečnostní přeliv - V nádržích bude nad úroveň maximální provozní hladiny instalováno potrubí bezpečnostního přelivu DN100 s nátokovým trychtýřem a vodním uzávěrem. Potrubí bude vyvedeno do armaturní komory, kde bude zaústěno do sběrné jímky. Nesmí být uzavíratelné. Bezpečnostní přeliv je dimenzován tak, aby maximální hladina při maximálním provozním přítoku a uzavřených odběrech nedosáhla stropu VDJ.
Výpustné potrubí pro odkalení a vypouštění nádrží bude realizováno ze dna odkalovacích jímek v jednotlivých nádržích. Potrubí DN80 bude osazeno uzavírací armaturou (šoupě) a zaústěno do sběrné jímky. Vypouštění z vodojemu se předpokládá pouze ve výjimečných případech při poruše nebo čištění akumulace. Vypouštění z vodojemu lze ručně regulovat šoupaty.
Dávkování oxidačního, resp. dezinfekčního činidla (NaClO) - k realizací technologického procesu bude instalovaná zásobní nádrž o objemu 50 litrů se záchytnou vanou. K aplikaci chlornanu sodného budou instalovány dvě dávkovači čerpadla. Dávkování bude prováděno jedním čerpadlem do přívodního potrubí, druhým čerpadlem do odběrného potrubí. Dávkování bude nastaveno dle potřeby (vzorků) a chod bude řízen dle přítoku / odběru - údaje z výstupu pulzních vodoměrů.
Pro zajištění potřeby vody v objektu vodojemu bude možno využít odběrní potrubí, v tomto případě by muselo být dávkování a zásobník v armaturní komoře. Na potrubí bude provedena odbočka k umyvadlu. Možností je instalací malého čerpadla jako automatické tlakové stanice. Potrubí tlakové vody bude provedeno z PPR 1/2“. Odpadní voda z umyvadla bude odváděna potrubím např. DN40 PVC a bude zaústěna do vodorovného přepadového potrubí v armaturní komoře (dodávka stavby).
Dodaná zařízení budou chráněna povrchovou úpravou, odolnou vůči korozi, také veškeré konstrukce, týkající se technologického vystrojení, budou z korozi odolných materiálů.
Všechny výrobky a potrubí, které budou ve styku s pitnou vodou musí být certifikována pro trvalý styk s pitnou vodou.
Vnitřní rozvody budou provedeny z nerezové oceli DIN 1.4401 (ČSN17 346), 1.4404 (ČSN17 349) s tloušťkou stěny 2 mm a případně litinovými tvarovkami a potrubím.
Stávající elektroinstalace ve vodojemu bude zdemontovaná. Po výstavbě nového vodojemu bude provedena nová elektroinstalace včetně přenosu informací z vodojemu na dispečink pomocí sítě GSM. Stávající vodojem má přípojku elektro, v dalším stupni projektové dokumentace bude ověřena kapacita stávající přípojky elektro.

B.2.3.3 SO 4-03 PS 4-03 - Armaturní šachta Saň

Armaturní šachta bude umístěna v lesní cestě, bude železobetonová prefabrikovaná pojezdová. Šachta bude o vnitřních půdorysných rozměrech 1,2x 3,4m. Vstupní poklop bude 900x600 D400. V šachtě bude umístěn redukční ventil a vodoměr.
Vstupní a výstupní potrubí bude polyethylenové v dimenzi De 63x5,8 (DN50). Za vstupem do šachty bude osazeno ruční šoupě DN50, lapač nečistot, vodoměr DN50 se stavební délkou 270 mm a ruční šoupě DN50. Za šoupětem bude osazen T-kus a dále bude mezi šoupata DN50 osazen regulátor tlaku. Tento regulátor bude upravovat vstupní tlak 6,35 bar na výstupní tlak max. 2,2 baru. Za regulátorem tlaku bude opět osazen T-kus. Oba T-kusy budou provedeny a větev osazena ručním šoupětem, které umožní obtokování regulátoru tlaku v případě jeho servisu. Veškeré tvarovky v armaturní komoře budou provedeny z litiny. Pouze v obtoku bude možné přírubový mezikus L=180 mm vyrobit z litiny nebo nerezu. Přechody z litinového potrubí na PE potrubí budou provedeny pomocí přechodových spojů s jištěním proti posunu.

B.2.3.4 SO 4-03 PS 4-03 - Armaturní šachta Loučná

Armaturní šachta bude umístěna vedle příjezdové cesty do místní části Loučná, bude železobetonová prefabrikovaná nepojezdová. Šachta bude o vnitřních půdorysných rozměrech t ,2x 2,2m. Vstupní poklop bude 900x600 B125. V šachtě bude umístěn vodoměr.

Vstupní a výstupní potrubí bude polyethylenové v dimenzi De 90x8,2 (DN80). Za vstupem do šachty bude osazeno ruční šoupě DN80, lapač nečistot, vodoměr DN80 se stavební délkou 300 mm a ruční šoupě DN80. Veškeré tvarovky ve vodoměrné šachtě budou provedeny z litiny. Přechody z litinového potrubí na PE potrubí budou provedeny pomocí přechodových spojů s jištěním proti posunu.

Žadatel v zastoupení k žádosti o vydání stavebního povolení předložil tyto doklady a stavební úřad měl k dispozici:

1. 3x dokumentaci pro stavební povolení stavby vypracovanou spol. Sweco a.s. - odpovědná osoba Ing. Petr Plichta, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT: 0401243) květnu 2024,
2. plnou moc pro společnost Sweco a.s., IČ: 26475081 s určením osoby oprávněné k jednání Kláry Šmatlákové, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ze dne 22.5.2024,
3. územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Frýdlant dne 3.12.2025 pod č.j."PDMUFT 8655/2026 3825/2024/OSUZP/9/Pr-Ú 0105,
4. koordinované závazné stanovisko MěÚ Frýdlant, odboru životního prostředí č.j. PDMUFT 8365/2025/OSUZP, spis. zn. MUF 969/2025/OSUZP/4/Bu ze dne 3.4.2025 včetně závazného stanoviska orgánu územního plánování, závazného stanoviska vodoprávního úřadu a další vyjádření,
5. závazné stanovisko MěÚ Frýdlant, OSUZP – orgánu státní správy lesů ze dne 12.9.2025 pod zn. MUF 3388/2025/OSUZP/3/Cy-22 – povolení dočasného odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL),
6. závazné stanovisko MěÚ Frýdlant, OSUZP – orgánu státní správy lesů ze dne 12.9.2025 pod zn. MUF 3412/2025/OSUZP/3/Cy– souhlas se stavbou v pásmu do 30 m,
7. závazné stanovisko MěÚ Frýdlant, OSUZP – orgánu státní správy lesů ze dne 17.9.2026 pod zn. MUF 3388/2025/OSUZP/4/Cy–22 povolení dočasného odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL) doplněk,
8. rozhodnutí MěÚ Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí-silničního správního úřadu pod č. j. PDMUFT 217/2026, sp. zn. 4734/2025/OSUZP/4/Cou-106 ze dne 5.1.2026,
9. vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje ze dne 10.7.2026 pod č.j. KSSLK/9853/2026,
10. souhrnné vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 16.7.2024 pod zn. KULK 54373/2024,
11. souhlasné stanovisko Ministerstva vnitra ČR, odboru správy majetku ze dne 15.5.2026 pod č.j. MV-72731-3/OSM-2026,
12. závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje vydané pod č.j. KHSLB 15077/2026 ze dne 26.6.2026,
13. stanovisko správce povodí – Povodí Labe s.p. ze dne 1.7.2024 pod č.j. PLa/2024/029595-souhlas s umístěním záměru,
14. vyjádření Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., č.j. FVS/D/6240/2026/Ol ze dne 5.5.2026,
15. vyjádření správce vodního toku Lesy ČR s.p., zn. LCR953/006504/2024 ze dne 17.12.2024,
16. vyjádření ke stavbě od státního podniku Lesy ČR, s.p., zn. LCR249/000817/2025 ze dne 12.5.2025,
17. vyjádření ke stavbě od Obvodního báňského úřadu pod č.j. SBS 29358/2024 ze dne 23.7.2024,
18. vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 24.6.2024 pod zn. SPU 248321/2024,
19. vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem od společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 3.9.2025 pod č.j. 001180957126,
20. vyjádření k žádosti o souhlas s činností nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy od společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 22.7.2026 pod č.j. 001179042530,
21. vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s. č.j. 66384/25 ze dne 6.3.2025,
22. sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4.5.2026 zn.: 0102523608 včetně podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení a v ochranných pásmech elektrických stanic,
23. sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. vydané dne 4.5.2026, zn. 0202014158,
24. sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. vydané dne 4.5.2026, zn. 0701101369,
25. sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. vydané dne 4.5.2026, zn. 1100365459,
26. vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. dne 4.5.2026, zn. 26504-1133957241,
27. vyjádření společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o. k existenci sítí ze dne 9.4.2025,
28. vyjádření k existenci plynárenských zařízení společnosti GasNet s.r.o v zastoupení GasNet Služby s.r.o., ze dne 4.5.2026 zn.: 5003572116, 5003572110,
29. vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) spol. T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 13.5.2026, zn. E25809/26,
30. vyjádření Severočeského muzea v Liberci ze dne 28.6.2024 pod č.j. B478-2024,
31. vyjádření EMJ s.r.o. z hlediska existence zařízení veřejného osvětlení ze dne 18.5.2026 č.001-05-26,
32. souhlas se stavbou majitele stavbou dotčeného pozemku Liberecký kraj, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OPL/03796/2025 ze dne 27.11.2025,
33. souhlas se stavbou majitele stavbou dotčeného pozemku Obec Višňová – smlouva o smlově budoucí o zřízení služebnosti ze dne 25.6.2026,
34. souhlas se stavbou majitele stavbou dotčeného pozemku Lesy ČR s.p., nájemní smlouva SML-00057-2026-249 ze dne 19.10.2026,

Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní stavební úřad podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"), a jako obecní stavební úřad věcně příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon"), ve spojení s ustanoveními § 330 odst. 1 a 3 a § 334a odst. 3 nového stavebního zákona a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Ve stejném termínu doloží žadatel:

- doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3000,- Kč (zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položka 18 písm. h)

Číslo účtu: 19-2604599359/0800

Variabilní symbol: 180932846

Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci mohou v souladu s ustanovením §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámit a vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 5 dnů od výše uvedené lhůty správní orgán ve věci rozhodne.

Stavební úřad upozorňuje účastníky stavebního řízení, že tato 5 denní lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek ke stavebnímu řízení. Případné námitky ke stavebnímu řízení uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimiž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení §112 odst. 2 stavebního zákona.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant (budova „B", Havlíčkova ul. č.p. 48, Frýdlant) ve lhůtě shora uvedené v úředních dnech tj. pondělí, středa od 8.00 hod. do 12.00 hod., od 13.00 hod. do 17.00 hod. a mimo úřední dny po telefonické dohodě.

Dle § 114 odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při územním řízení, při pořizování regulačního plánu a územního rozhodnutí, se nepřihlíží.

Dle § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovených v § 114 odst. 1 stavebního zákona, se nepřihlíží.

Účastníci řízení (dle §109 písm. a) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 1 písm.a) zákona č. 500/2004, správní řád), do vlastních rukou (stavebník):
Frýdlantská vodárenská společnost,a.s., IDDS: wvfd68b, sídlo: Zahradní č.p. 768, 464 01 Frýdlant, kterou zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., IDDS: 4qfgxx3, sídlo: Nábřežní č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

Účastníci řízení (dle §109 písm. d) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 1 písm.a zákona č. 500/2004, správní řád), do vlastních rukou:
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Frýdlant v Čechách, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Obec Višňová, IDDS: rdfbjq9
sídlo: Višňová č.p. 184, 464 01 Frýdlant v Čechách
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Lesy České republiky, s.p., OŘ Východní Čechy, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni dále uvedenými pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými v katastru nemovitostí.

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (těmto účastníkům řízení se toto oznámení doručí ve smyslu § 113 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou) - tito účastníci jsou identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru evidovanými v katastru nemovitostí: osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 186, 173, 175, 176, 177, 178, 159, 241, 234, 248, 164, 228, 129, 130, 225, 121, 124, 141, 145, 38, 163, 181, 180, 185, 277, 272, 134, 136, 138, 262, 226, 238, 278, 280/1, parc. č. 2209, 1299, 1282, 2208, 1300, 1286, 1287, 1288, 1290/3, 1290/2, 1290/10, 1290/13, 1289, 1248, 1250, 1249, 1232, 1290/17, 1229, 980/2, 2361, 2181, 2180, 2173, 2170, 2169, 2172, 2179, 988/5, 1159, 1160, 1164/1, 1174, 1175/3, 1175/1, 1175/2, 1176, 1128/10, 1186, 1189, 1188, 1187, 1141, 1976, 1140/2, 1140/1, 1146/3, 1939/2, 1136, 1131, 1130/1, 1117, 1116, 1110/2, 1110/3, 1069, 1070, 1073, 1074, 1075/1, 1076, 1079, 1081, 1085/1, 1085/2, 1037/1, 1928/2, 2122, 2400, 2313, 2124, 2300, 2038, 2034, 2296, 2125, 2126, 2297, 2129, 2131, 2142, 2144, 1454/1, 1428/6, 1945, 1255/2, 1290/19, 1290/6, 1290/7, 1290/8, 1290/5, 1290/18, 2190, 1254/1, 1251/1, 1252, 1262/1, 1263, 1264, 1269, 1271, 1272, 1274, 1280, 1954/1, 1339, 1128/3, 1128/4, 1128/5, 1128/2, 1135/1, 1132/1, 1129, 1118, 1115, 1111, 1104/4, 1106, 1097, 1095/1, 1095/2, 1935, 1093/1, 1093/2, 1158, 1128/1, 1146/1, 1071, 1130/2, 1128/7 v katastrálním území Andělka

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Višňová, Loučná č.p. 31, č.p. 21, č.p. 20, č.p. 29, č.p. 10, č.p. 32 a č.p. 28, Višňová, Saň č.p. 34, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 35, č.p. 12, č.p. 16, č.p. 1, č.e. 1, č.p. 6, č.p. 8, č.e. 3 a č.p. 11, Višňová, Andělka č.p. 50

zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Frýdlant, Obce Višňová po dobu 15ti dnů s žádostí o podání písemné zprávy stavebnímu úřadu o vyvěšení a sejmutí

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing Hana Kunclová
oprávněná úřední osoba
odboru stavebního úřadu a
životního prostředí

Obdrží:

Účastníci řízení (dle §109 písm. a) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 1 písm.a) zákona č. 500/2004, správní řád), do vlastních rukou (stavebník):

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 10.11.2026 Sejmuto dne: .....

OBECNÍ ÚŘAD
VIŠŇOVÁ 184
464 01 FRÝDLANT

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Frýdlantská vodárenská společnost,a.s., IDDS: wvfd68b, sídlo: Zahradní č.p. 768, 464 01 Frýdlant, kterou zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., IDDS: 4qfgxx3, sídlo: Nábřežní č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

Účastníci řízení (dle §109 písm. d) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 1 písm.a zákona č. 500/2004, správní řád), do vlastních rukou:
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Frýdlant v Čechách, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Obec Višňová, IDDS: rdfbjq9
sídlo: Višňová č.p. 184, 464 01 Frýdlant v Čechách
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Lesy České republiky, s.p., OŘ Východní Čechy, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (těmto účastníkům řízení se toto oznámení doručí ve smyslu § 113 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou) - tito účastníci jsou identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru evidovanými v katastru:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 186, 173, 175, 176, 177, 178, 159, 241, 234, 248, 164, 228, 129, 130, 225, 121, 124, 141, 145, 38, 163, 181, 180, 185, 277, 272, 134, 136, 138, 262, 226, 238, 278, 280/1, parc. č. 2209, 1299, 1282, 2208, 1300, 1286, 1287, 1288, 1290/3, 1290/2, 1290/10, 1290/13, 1289, 1248, 1250, 1249, 1232, 1290/17, 1229, 980/2, 2361, 2181, 2180, 2173, 2170, 2169, 2172, 2179, 988/5, 1159, 1160, 1164/1, 1174, 1175/3, 1175/1, 1175/2, 1176, 1128/10, 1186, 1189, 1188, 1187, 1141, 1976, 1140/2, 1140/1, 1146/3, 1939/2, 1136, 1131, 1130/1, 1117, 1116, 1110/2, 1110/3, 1069, 1070, 1073, 1074, 1075/1, 1076, 1079, 1081, 1085/1, 1085/2, 1037/1, 1928/2, 2122, 2400, 2313, 2124, 2300, 2038, 2034, 2296, 2125, 2126, 2297, 2129, 2131, 2142, 2144, 1454/1, 1428/6, 1945, 1255/2, 1290/19, 1290/6, 1290/7, 1290/8, 1290/5, 1290/18, 2190, 1254/1, 1251/1, 1252, 1262/1, 1263, 1264, 1269, 1271, 1272, 1274, 1280, 1954/1, 1339, 1128/3, 1128/4, 1128/5, 1128/2, 1135/1, 1132/1, 1129, 1118, 1115, 1111, 1104/4, 1106, 1097, 1095/1, 1095/2, 1935, 1093/1, 1093/2, 1158, 1128/1, 1146/1, 1071, 1130/2, 1128/7 v katastrálním území Andělka

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Višňová, Loučná č.p. 31, č.p. 21, č.p. 20, č.p. 29, č.p. 10, č.p. 32 a č.p. 28, Višňová, Saň č.p. 34, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 35, č.p. 12, č.p. 16, č.p. 1, č.e. 1, č.p. 6, č.p. 8, č.e. 3 a č.p. 11, Višňová, Andělka č.p. 50

zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Frýdlant po dobu 15 ti dnů s žádostí o podání písemné zprávy stavebnímu úřadu o vyvěšení a sejmutí.
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Frýdlant, Obce Višňová a internetových stránkách, a poté vráceno zpět odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant.

dotčené správní úřady
MěÚ Frýdlant, životní prostředí, nám. T. G. Masaryka č.p. 37, 464 01 Frýdlant
Liberecký kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina, IDDS: gf9adwf
sídlo: Wonkova č.p. 1142/2, 500 02 Hradec Králové 2
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5