

Č.j.: KHSLB 14445/2026
Sp. značka: S-KHSLB 12410/2026
Záměr: Z/2026/73307
Vyřizuje: Ing. Procházková
Č. j. odesílatele:
Počet listů/příloh:1/0

V České Lípě dne 22.6.2026

Obec Sosnová
Sosnová 35
470 01 Sosnová

Projektová dokumentace k povolení stavby ve věci záměru: „Stavební úpravy sociálního zařízení kulturního domu č.p.240 v obci Sosnová“, Sosnová 240, 470 01 Sosnová – závazné stanovisko

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen „Krajská hygienická stanice“) jako dotčený správní úřad příslušný dle § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 18 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“) posoudila žádost obce Sosnová, se sídlem Sosnová 35, 470 01 Sosnová, IČ 00673374 doručenou dne 29.5.2026 pod č.j. KHSLB 12410/2026 k záměru č. Z/2026/73307 o vydání závazného stanoviska k povolení stavby ve věci záměru: „Stavební úpravy sociálního zařízení kulturního domu č.p.240 v obci Sosnová“, Sosnová 240, 470 01 Sosnová.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, a to čl.4, odst.2, ve spojení s přílohou II, kapitoly I, II a VII Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin a § 23 odst.3 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává Krajská hygienická stanice podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 94 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví toto závazné stanovisko:

s povolením stavby ve věci záměru: „**Stavební úpravy sociálního zařízení kulturního domu č.p.240 v obci Sosnová, Sosnová 240, 470 01 Sosnová**

se souhlasí.

Odůvodnění:

Krajské hygienické stanici byla dne 29.5.2026 doručena žádost obce Sosnová, se sídlem Sosnová 35, 470 01 Sosnová, IČ 00673374 o vydání závazného stanoviska k povolení stavby ve věci záměru: „Stavební úpravy sociálního zařízení kulturního domu č.p.240 v obci Sosnová“, Sosnová 240, 470 01 Sosnová

Dokumentace byla zpracována panem Ing. Karlem Šimánkem (ČKAIT 0501467), datum zpracování 05/2025 a vložena do Informační systém stavebního řízení pod č. záměru Z/2026/73307, ID dokumentace SR00X01XBGR6.

Předmětem předkládané projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího objektu občanské vybavenosti, který slouží jako víceúčelový kulturní dům obce Sosnová č.p. 240, umístěný na pozemku parc. č. 167/2 v katastrálním území Sosnová u České Lípy.

Navrhované úpravy spočívají především v modernizaci a novém dispozičním řešení sociálního zázemí, včetně vybudování šatny pro personál (max. 2 osoby), úklidové komory a bezbariérového hygienického zázemí pro osoby se zdravotním postižením (ZTP).

Nově navržená dispozice bude tvořena místnostmi: vstup/chodba (1.01), sklad (1.02), šatna – pro max.2 osoby vykonávající činnost v baru/kuchyni (1.03), WC kabina pro osoby ZTP + WC ženy/muži (1.04), úklid s výlevkou (1.05), předsíň s umyvadlem WC muži (1.06), WC muži – 3 pisoáry, 1 WC kabina, 1 WC uzamykatelná kabina s umyvadlem pro personál (1.07), předsíň s umyvadly WC ženy (1.08), WC ženy – 2 kabiny záchodu, 1 uzamykatelná kabina s umyvadlem pro personál (1.09).

Budou obnoveny podlahové krytiny z keramické dlažby a povrchy stěn budou upraveny omyvatelným materiálem do výšky 2 000 mm nad podlahou.

Osvětlení upravovaných prostor je zčásti přirozené denní stávajícími okny (WC muži/ženy, sklad) a nově bude obnoveno umělé (elektrické) přísazenými LED svítidly v prostorách bez přirozeného osvětlení (WC ZTP, úklid, šatna, předsíň WC). Navržené osvětlení dle výpočtu zpracovaného dne 20.5.2025 panem Ing. Vladimírem Jelínkem (ČKAIT 0501105) je v souladu s normovými hodnotami. Ovládání osvětlení bude vypínači a pohybovými čidly a nouzové osvětlení řešeno integrovaným nouzovým modulem. Během činnosti kulturního domu bude osvětlení sociálního zázemí a chodby rozsvíceno trvale vypínačem umístěným v šatně personálu.

Větrání sociálního zázemí bude odsávacím ventilátorem s časovým doběhem.

Odvětrání WC muži, úklid a WC ZTP zajistí pod tlakem potrubní radiální ventilátor TD 500/160 Ecowatt se vzduchovým výkonem $Q_v = 500 \text{ m}^3/\text{h}$. Odvod vzduchu budou zajišťovat v jednotlivých místnostech talířové ventily připojené ke spiro potrubí vedeného pod stropem v obkladu sádkokartonem. Ventilátor bude upevněný pod stropem místnosti WC muži s výdechem prostupující přes obvodovou zeď. Výdech bude zvenku osazen přetlakovou žaluziovou klapkou. Úhrada odsávaného vzduchu bude zajištěna pod tlakem otevíratelným oknem, podříznutých dveří nebo dveřními mřížky ze sousedních větraných místností.

Odvětrání WC ženy s předsíní zajistí pod tlakem potrubní radiální ventilátor TD 350/125 Ecowatt se vzduchovým výkonem $Q_v = 350 \text{ m}^3/\text{h}$. Odvod vzduchu budou zajišťovat v jednotlivých místnostech talířové ventily připojené ke spiro potrubí vedeného pod stropem v obkladu sádkokartonem. Ventilátor bude upevněný pod stropem místnosti WC ženy s výdechem prostupujícím přes obvodovou zeď s využitím stávajícího otvoru po zrušeném WC ženy. Výdech bude zvenku osazen přetlakovou žaluziovou klapkou. Úhrada odsávaného vzduchu bude zajištěna pod tlakem otevíratelným oknem, podříznutých dveří nebo dveřními mřížky ze sousedních větraných místností.

Nucené podtlakové větrání zajistí odvod vzduchu minimálně $50 \text{ m}^3/\text{h}$ na kabinu WC, $25 \text{ m}^3/\text{h}$ na pisoár a $30 \text{ m}^3/\text{h}$ na umyvadlo.

Odvětrání šatny budou zajišťovat dva otvory $\varnothing 100 \text{ mm}$ jeden pod stropem a druhý u podlahy v zadní části šatny u dveří WC ZTP. Otvory budou zvenku osazeny větrací mřížkou. Ostatní prostory místností budou větrány přirozeným způsobem okny.

Nucené odvětrání varného centra kuchyně bude doplněné o nové odtahové potrubí s prostupem do venkovního prostoru. Potrubí vedené pod stropem bude připojené ke stávajícímu ventilátoru pomocí ohebné Al hadice.

Nové zařizovací předměty v upravované části budou napojeny na stávající rozvody objektu – veřejný vodovod a kanalizaci, teplá voda zajištěna elektrickým zásobníkovým ohříváčem.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci přezkoumala důvodnost této žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, a to čl.4, odst.2 ve spojení s přílohou II, kap. I, II a VII Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin a § 23 odst.3 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno závazné souhlasné stanovisko.

Ing. Ivana Procházková
vedoucí oddělení hygieny výživy
a předmětů běžného užívání