

Zatřídění a označování dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a určení prostor dle TNI 33 2000-5-51

Projekt: Stavební úpravy sociálního zařízení kulturního domu čp.240 v obci Sosnová

Určení provedla komise ve složení:

Předseda: Ing. Karel Šimánek - HIP

Členové: Ing. Vladimír Jelínek - projektant elektro

Jiří Karas - VZT

Přílohy: Tabulky zatřídění vnějších vlivů

Popis stavby (objekty):

Ve stávajícím výrobním objektu dojde k rekonstrukci sociálního zařízení s rozšířením o WC pro invalidy.

Objekt je vytápěný, WC obsahují nucené větrání

El. zařízení ve venkovních prostorách je s běž. vlivy mírného podneb. pásma.

Rozhodnutí:

_ prostory WC a zázemí jsou prostory s vnějšími vlivy **NORMÁLNÍMI**

_ WC imobilní 1.04 je prostor s vnějšími vlivy **ABNORMÁLNÍMI** (BA3), instalace provedena dle vyhl. 398/2009Sb.

_ prostor chodby je prostor s vnějšími vlivy **ABNORMÁLNÍMI** (BA3, BD3)

Ochrana před nebezpeč. dotykem částí elektr. zařízení musí být provedena minim. podle ČSN332000-4-41, ed.3

provedení el. zařízení (ukončení, uložení, krytí) s ohledem na prostředí minim. podle odpovídajících

článků ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a norem souvisejících (řada PNE 33..., ČSN 33200-7-...).

Po uvedení a v průběhu provozu a při změnách a přemístění zařízení provozovatel ověří vlivy a prostory dle skutečnosti.

Datum sepsání protokolu: 21.05.2025

Podpis předsedy komise:

Tabulka zatřídění vnějších vlivů

Vliv	prostory sklad 1.02, šatna 103, úklid 1.05, WC muži 106+1.07, WC ženy 1.08+1.09)		WC imobilní (součástí WC 154.2)		prostory chodba 1.01	
teplota okolí	AA5	NO	AA4	NO	AA5	NO
atmosf. podmínky v okolí (teplota + vlhkost)	AB5	NO	AB5	NO	AB5	NO
nadmoř. výška	AC1	NO	AC1	NO	AC1	NO
výskyt vody	AD1	NO	AD1	NO	AD1	NO
výskyt cizích pevných těles	AE1	NO	AE1	NO	AE1	NO
výskyt koroziv. a znečist. látek	AF1	NO	AF1	NO	AF1	NO
ráz	AG1	NO	AG1	NO	AG1	NO
vibrace	AH1	NO	AH1	NO	AH1	NO
výskyt rostlinstva nebo plísní	AK1	NO	AK1	NO	AK1	NO
výskyt živočichů	AL1	NO	AL1	NO	AL1	NO
Emagn., elstat. nebo ioniz. působení	AM1	NO	AM1	NO	AM1	NO
sluneč. záření	AN1	NO	AN1	NO	AN1	NO
seizm. účinky	AP1	NO	AP1	NO	AP1	NO
bouřk. činnost	AQ1	NO	AQ1	NO	AQ1	NO
pohyb vzduchu	AR1	NO	AR1	NO	AR1	NO
vítr	-	-	-	-	-	-
schopnost osob	BA1	NO	BA3	ABNO	BA3	ABNO
dotyk osob s potenc. země	BC1	NO	BC1	NO	BC1	NO
podmínky úniku v případě nebezpečí	BD1	NO	BD1	NO	BD3	ABNO
povaha zprac. nebo sklad. látek	BE1	NO	BE1	NO	BE1	NO
stavební materiály	CA1	NO	CA1	NO	CA1	NO
konstrukce objektu	CB1	NO	CB1	NO	CB1	NO

_v prostorách s umývadly platí ČSN 33 2130 ed.4

Zkratky: NO=NORMÁLNÍ, **ABNO**=ABNORMÁLNÍ

V České Lípě 21.05.2025 zapsal: Jelínek