

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dodatek č.1

Stavební úpravy sociálního zařízení kulturního domu

čp.240 v obci Sosnová

k.ú. Sosnová u České Lípy, poz.č. 167/2

z.č. 3049

DSP, 06/2026

Dle dohody se SÚ se v bodu

B.3.4 Základní technický popis stavby

pod písmenem

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení –

doplňuje původní popis v odstavci

Nové stavební konstrukce a práce

.....

Poznámka – vybavení místnosti WC pro osoby ZTP (madla pevná i sklopná, speciální WC mísa, speciální umývadlo) bude provedeno v souladu se zákonem č.283/2021Sb. (= Stavební zákon).

o následující upřesnění

Vybavení WC pro osoby ZTP bude následujících parametrů (rozměrů):

- výška WC mísy je navržena **460-480mm** nad podlahou
- osa WC mísy je navržena **450mm** od bližší boční stěny
- splachovač WC bude umístěn přímo nad mísou (výška viz níže)
- madlo na této stěně bude pevné, délky min. **700mm** (možno i delší) a bude **750-800mm** nad podlahou
- druhé madlo (na opačné straně WC mísy) bude osazeno **300mm** od osy WC mísy, bude sklopné, výškově shodné s prvním pevným madlem
- z důvodu menšího rozměru WC se navrhuje menší umývadlo (především mělčí od stěny), aby minimálně bránilo pohybu ZTP osoby na vozíku uvnitř toalety – konkrétně se navrhuje umývadlo rozměru **400x225mm** (např. umývadlo MICI). Lze osadit i mělčí umývadlo.
- toto umývadlo musí být osazeno **800-850mm** nad podlahou
- zrcadlo nad umývadlem by mělo být sklopné
- dveře do WC se doporučuje osadit samozavíračem nastaveným na ulehčení otevírání a samozřejmě i pro samouzavření
- důležité je i **správné rozmístění ovládacích prvků** - vypínače, zásuvky a splachování budou snadno dostupné ve výšce **900 až 1200mm** od podlahy
- doplňky (odpadkový koš, štetka na čištění WC mísy) musí být rozmístěny tak, aby neomezovaly přístup k WC míse či umývadlu